VEILIGHEIDS REGIO BRABANT-NOORD

BRANDWEER Brabant-Noord

Omgevingsdienst Brabant Noord
T.a.v. [redacted]
Victorialaan 1
5213JG 's-Hertogenbosch

Datum	9 april 2025	Behandeld door	[redacted]	Bijlage	
Onze referentie	D2025-011183	Telefoon	[redacted]		
Uw referentie		E-mail	[redacted]		
Zaaknummer	VRBN2025-001657				
Onderwerp	Wijziging Omgevingsplan Zoggelsestraat				

Beste [redacted]

U hebt de Veiligheidsregio Brabant Noord in de gelegenheid gesteld om te reageren op de toelichting wijziging omgevingsplan 'Zoggelsestraat 110, Heesch'. In paragraaf 4.9 wordt ingegaan op het aspect omgevingsveiligheid. De veiligheidsregio merkt op dat in paragraaf 4.9.2. wordt gesteld dat de risicobronnen geen directe invloed hebben op het plangebied. Dit is onjuist. Het plangebied ligt binnen het brandaandachtsgebied van de hogedruk aardgasleiding A-643. De effecten van een incident met de buisleiding kunnen dus wel tot aan het plangebied reiken. Geadviseerd wordt om de paragraaf aan te passen en de effecten te schetsen.

De ontwikkeling betreft het ruimtelijk mogelijk maken van een hondenpension. Door de ontwikkeling verwacht de veiligheidsregio geen toename van het aantal personen in het plangebied. De veiligheidsregio concludeert dat er geen sprake is van het toevoegen van bebouwing en, zoals eerder gesteld, geen toename van het aantal personen in het plangebied. Om deze reden ziet de veiligheidsregio af van het geven van een inhoudelijk advies.

Wij baseren ons advies op de volgende documenten:

- Het scenarioboek Externe Veiligheid
- Toelichting wijziging omgevingsplan 'TAM-omgevngsplan Hoofdstuk 22g, Zoggelsestraat 110 Heesch

Vragen en aanvullende informatie
Heeft u vragen of opmerkingen over dit advies? Dan kunt u mij bereiken op [redacted] of u belt met [redacted].

Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord,

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Adviseur omgevingsveilighei

Brandweer Brabant-Noord, Risicobeheersing